



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
(ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»)

Членам садоводства,
собственникам
СНТ «Трансмаш»

ул. Варшавская, д. 3, к. 2, литера Б,
ви. тер. г. муниципальный округ Московская застава,
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196128
тел.: +7 (812) 455-12-00, факс: +7 (812) 455-10-32, телетайп: 821217 GAZ RU
e-mail: itg@spb.itg.gazprom.ru, www.spb-tr.gazprom.ru
ОКПО 00154312, ОГРН 1027804862755, ИНН 7805018099, КПП 781001001

25.06.2021

№

16-1/12229

на № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемые собственники!

В ответ на Ваш запрос № 9498 от 12.05.2021 по выводу из эксплуатации ГРС «Горелово» и участка магистральных газопроводов Кохтла-Ярве-Ленинград 1,2 нитка в непосредственной близости от ваших земельных участков СНТ «Трансмаш» расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозкое сельское поселение, сообщая, что собственником ГРС «Горелово» и магистральных газопроводов (далее-МГ) Кохтла-Ярве-Ленинград-1,2 нитка является ПАО Газпром», охранная зона (далее - ОЗ) установлена в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и «Правилами охраны магистральных газопроводов» (утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083) охранная зона от оси магистрального газопровода равна 25 метров и 100 метров от ограждения ГРС с каждой стороны. Охранная зона МГ и ГРС будет снята с учета, только после ликвидации ГРС и участка МГ являющимися опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасности других объектов установлена зона минимальных расстояний (далее - ЗМР) - это минимально допустимое расстояние от оси магистрального газопровода и ГРС в зависимости от его класса и диаметра до объекта (здания, сооружения, предприятия и т.д.). Зона минимальных расстояний до зданий и сооружений определяется СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* табл. 4 и табл. 5 в зависимости от типа сооружения.

На основании вышеизложенного, для согласования строений в ОЗ и ЗМР ГРС и МГ, необходимо указать кадастровые номера земельных участков с типом строений для каждого конкретного собственника.

Заместитель генерального директора
по производству

И. С. Харисов

Белавин Максим Игоревич
тел. 455-12-66